



SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Attività e Normative
Speciali Di Prevenzione Incendi

17562

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta VERINLEGNO S.r.l. sita in via L. Galvani, 7 - 51010 MASSA E COZZILE (PT), produttrice del prodotto verniciante ignifugo denominato "IGF KROMAT GIALLO OX/B 203" per ottenere l'omologazione del prodotto stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di prova n. 3303/23/00-RFV/083 del 01/08/2000 emesso per il predetto prodotto dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Capannelle - ROMA;

VISTA la dichiarazione del produttore (scheda tecnica), allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta VERINLEGNO S.r.l. di MASSA E COZZILE (PT)

SI OMOLOGA

con il numero di codice PT1475PVI100004, il prototipo del prodotto verniciante ignifugo denominato "IGF KROMAT GIALLO OX/B 203" della ditta VERINLEGNO S.r.l. di MASSA E COZZILE (PT), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche del prodotto sottoposto a prova, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella dichiarazione del produttore parimenti citata in premessa.

La validità del presente atto di omologazione non è attribuibile al prodotto verniciante ignifugo che non sia stato applicato a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore allegata al certificato di prova.

Sul marchio di conformità, da apporsi su ogni confezione del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- DICITURA : "PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO";
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta VERINLEGNO S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: PT1475PVI100004;

Sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, tra l'altro, i dati del marchio di conformità sopra indicati nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto che, comunque, non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992.

Roma, **16 NOV. 2000**

Fasc.4190 sott. 1874

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 19/07/2006
Codice: PT1475PVI100004 del 16/11/2000
Validità rinnovata fino al : **16/11/2010**

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

14 SET. 2006

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 13/07/2010

Validità ulteriormente rinnovata fino al : **16/11/2015**

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

15 DIC. 2010

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dattilo)





Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

LABORATORIO DI CHIMICA

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE
LABORATORIO DI CHIMICA



CERTIFICATO DI PROVA

n. RFV/083

Pratica n. 3303/ 23 / 00

emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 1992 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi" (G.U. n.66 del 19/03/1992).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati secondo la norma CNVVF/UNI 9796,

si certifica che al **PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO**
 prodotto da: **VERINLEGNO S.r.l.**
 Via Galvani, 7 - 51010 Massa e Cozzile (PT)
 denominato: **IGF KROMAT GIALLO OX / B 203**
 è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data **01 AGO. 2000**

Il Direttore
(Dott. Ing. Gibaechino GIOMI)

